



Statens vegvesen

Norcem AS FoU
P.O. Box 38
3950 BREVIK

Att: Knut O. Kjellsen

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/innvalgsnr:
Claus K Larsen - 22073223

Vår referanse:
2014/148030-001

Deres referanse:

Vår dato:
20.01.2015

Bruk av ny Norcem Standardsement FA av typen CEM II/B-M 42,5R

Vi viser til mottatt informasjon pr. epost den 27. mai 2014 om sementen og om utprøvingen av denne.

På bakgrunn av de resultater som er forelagt oss mht. egenskaper for betong produsert med denne sementen, aksepteres *denne spesifikke sementen* for bruk til konstruksjoner i det norske vegnettet. Sementen inneholder 18 % flygeaske, 78 % klinker og 4 % LL (kalksteinsmel).

For Statens vegvesens prosjekter forutsettes betong med Norcem Standardsement FA CEM II/B-M brukt og proporsjonert i samsvar med Håndbok R762 Prosesskode-2 (tidligere Håndbok 026) og Norsk Standard. For dagens gjeldende utgave av Håndbok R762 (2012-utgaven) skal betong med Norcem Standardsement FA CEM II/B-M proporsjoneres etter reglene som er angitt for sement av type CEM II/A-V.

Byggherreseksjonen
Med hilsen

Bettina Sandvin
Avdelingsdirektør

Jan Eirik Henning

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfaret 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks: